

16. Februar 2015

Medienmitteilung

Zwilag Zwischenlager Würenlingen AG

Brandalarm in der Zwilag ausgelöst

Heute Morgen kurz nach vier Uhr wurde in einem Nebengebäude zur Heissen Zelle ein Brandalarm ausgelöst. Daraufhin wurden die Feuerwehr und der Notfallstab der Zwilag aufgeboten. Grund war ein defekter Motor an einem Proben-Entnahmesystem. Um 09:30 Uhr konnte der ordentliche Betrieb wieder aufgenommen werden.

Das Lager an einem Ventilator des Proben-Entnahmesystem der Heissen Zelle hatte sich überhitzt, worauf das verdampfende Öl eine stärkere Rauchentwicklung verursacht hatte. Nachdem die Feuerwehr die betroffenen Räume entlüftet hatte, konnte der ordentliche Betrieb um 09:30 Uhr wieder aufgenommen werden. Im Einsatz waren die Betriebsfeuerwehr des PSI zusammen mit der Zwilag und die Feuerwehr Würenlingen. Der Notfallstab stand ebenfalls in Kontakt mit der Aufsichtsbehörde, dem ENSI.

Zwilag Zwischenlager Würenlingen AG

Die Zwilag ist eine Aktiengesellschaft der Schweizer Kernkraftwerk-Betreibergesellschaften. Das Aktienkapital ist proportional zur thermischen Leistung der Kraftwerke aufgeteilt.

Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb von Zwischenlagern für alle Kategorien radioaktiver Abfälle und für ausgediente Brennelemente sowie von Abfallbehandlungsanlagen für schwach- und mittelaktive Abfälle. Mit dem Zentralen Zwischenlager in Würenlingen wird eine wichtige Teilaufgabe im nuklearen Entsorgungsbereich erfüllt.